

Managerilor școlari din instituțiile de învățământ primar și secundar general, ciclul I și II, și preșcolar

Prin prezenta, Direcția Învățământ Hâncești atenționează că Inspectoratul apărării împotriva incendiilor al Direcției Situații Excepționale, în rezultatul desfășurării supravegherii de stat privind evaluarea riscului de incendiu (potrivit planului anual de activitate), precum și în urma verificărilor în comun cu comisia de evaluare, în scopul asigurării securității la incendiu la instituțiile de învățământ către începutul anului de studiu 2017-2018, au scos în evidență următoarele încălcări:

- nu se asigură pe deplin securitatea contra incendiilor, fiind puse în pericol viața și sănătatea membrilor acestor colective în cazul producerii unor eventuale incendii sau alte situații excepționale;

- școlile nu sunt dotate cu mijloace de primă intervenție conform cerințelor (numărul insuficient de stingătoare);


- nu toate instituțiile dispun de rezervoare de apă pentru necesități de incendiu, cele existente nu sunt marcate, sau sursele de apă nu sunt prevăzute cu racorduri sau robinete de incendiu;

- nu toate căile prevăzute pentru evacuare sunt accesibile;

- nu se efectuează profilaxia rețelelor electrice (lipsește rapoartele privind măsurările în rețeaua electrică), s-au depistat prize defecte, cutii de distribuție a curentului electric neacoperite, becuri fără capace de protecție;

- lipsesc registrele de evidență a instructajelor petrecute cu corpul didactic privind regulile de apărare împotriva incendiilor, nu sunt întăriți prin ordin responsabili pentru securitatea antiincendiară.

În acest context Direcția Învățământ solicită managerilor instituțiilor de învățământ școlar și preșcolar, în comun cu administrația publică locală, să identifice surse financiare și să întreprindă toate măsurile necesare pentru a înlătura încălcările depistate în cadrul evaluării, în scopul prevenirii și protejării de incendiu a potențialului uman și material al instituțiilor subordonate.

Șefa Direcției Învățământ  TONU Valentina

Ex. V. Osipciuc 026923831

